

提供日 2025/08/07
タイトル 浜岡原子力発電所敷地内での火災の発生（鎮火済）
担当 危機管理部 原子力安全対策課
連絡先 神村
TEL 054-221-2729



1 要旨

本日(8月7日)17時55分、中部電力株式会社から、浜岡原子力発電所敷地内における火災の発生について、「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」に基づき電話及びFAXで通報を受けました。

2 通報内容

- 8月7日13時25分頃、協力会社社員が1、2号機作業員休憩室(放射線管理区域外)にあるトイレ内の掲示物に焦げ跡があることを確認した。(火災報知器の鳴動なし、炎なし、発煙なし、臭いなし)
- 焦げ跡を確認したため、14時20分頃に消防署へ情報提供した。
- 消防署による現場確認の結果、火災と判断されたことを踏まえ、17時20分に安全協定に基づく通報事項と判断した。
- 本事象による外部への放射能の影響、発電所の安全に係る設備への影響及び人身災害の発生は無い。

3 県の対応

- 静岡県環境放射線監視テレメーターシステムにおいて、発電所周辺の空間放射線量に異常がないことを確認した。
- 中部電力に対し、火災の原因を究明し、県に報告するよう要請した。