

提供日 2021/11/01  
タイトル 浜岡原子力発電所敷地内での火災の発生（鎮火済）  
担当 危機管理部 原子力安全対策課  
連絡先 神村、鈴木  
TEL 054-221-2729



本日（11月1日）、午後0時40分、中部電力株式会社から、浜岡原子力発電所敷地内における火災の発生について、「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」に基づき電話及びFAXで通報を受けた。

## 1 通報内容

- 令和3年11月1日午前11時15分頃、4号機タービン建屋北側（屋外）において、草刈り機への給油作業中に出火。
- 当時、協力会社職員が草刈り作業をしており、携行ガソリン缶により草刈り機に給油をしようとしていたところ、ガソリンがこぼれ、発火した。
- 作業に従事していた協力会社職員が直ちに消火器で消火にあたり、初期消火による鎮圧を確認後、午前11時35分に消防署へ通報した。
- 草刈り機の一部、携行ガソリン缶のホース及び周囲の草等（1m×30cm）が燃えたが、消火を行った協力会社職員を含め、負傷者はなし。
- 到着した消防署職員による現場検証の結果、鎮火が確認された。火災の原因については、現在調査中。
- この件による人身や発電所設備への被害、外部への放射能の影響は発生していない。

## 2 県の対応

- 中部電力に対し、火災の原因を究明し、県に報告するよう要請した。