

## 令和 4 年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画

令和 4 年 2 月 14 日  
静岡県環境放射能測定技術会

浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書第 4 条第 1 項の測定計画を次のとおり定める。

### 1 目的

浜岡原子力発電所周辺の環境放射能の測定は、次に掲げる目的の下、実施するものとする。

(1) 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価

浜岡原子力発電所の周辺住民等の健康と安全を守るため、平常時から、環境における浜岡原子力発電所起因の放射性物質又は放射線による周辺住民等の被ばく線量を推定し、評価する。

(2) 環境における放射性物質の蓄積状況の把握

浜岡原子力発電所からの影響の評価に資するため、平常時から、浜岡原子力発電所の運転により放出された放射性物質の環境における蓄積状況を把握する。

(3) 浜岡原子力発電所からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価

浜岡原子力発電所から敷地外への予期しない放射性物質又は放射線の放出を検出することにより、浜岡原子力発電所の異常の早期発見に資する。

また、浜岡原子力発電所から予期しない放射性物質又は放射線の放出があった場合に、その影響を的確かつ迅速に評価するため、平常時モニタリングの結果を把握しておく。

(4) 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

緊急事態が発生した場合に、緊急事態におけるモニタリングへの移行に迅速に対応できるよう、平常時から緊急事態を見据えた環境放射線モニタリングの実施体制を備えておく。

(5) 補足参考測定

(1) から (4) までの目的を達成する上で参考となるもの、浜岡原子力発電所からの影響を判断する上で参考となるもの、環境中の経時変化を把握する上で有効なもの又は測定技術の維持が必要と考えられるものについては、平常時から測定を行い、その結果を把握しておく。

### 2 対象範囲

測定を行う範囲は、陸上については浜岡原子力発電所を中心とした概ね半径 10km の地域とし、海上については浜岡原子力発電所の前面海域で概ね半径 10km の海域とする。

### **3 実施機関**

測定は次に掲げる機関が行うものとし、御前崎市、牧之原市、掛川市及び菊川市は試料採取等において協力する。

- (1) 静岡県環境放射線監視センター
- (2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所

### **4 実施内容**

1の目的ごとに実施する内容は、別記1に掲げるとおりとする。

### **5 測定方法等**

測定方法等は、原子力規制庁が作成する「放射能測定法シリーズ」等を参考に別に定めるものとする。

### **6 実施計画**

令和4年度の実施計画は、別記2に掲げるとおりとする。

### **7 測定結果の報告**

技術会は、原則として四半期ごとに、各実施機関から測定結果の報告を受けることとする。

### **8 測定結果の評価**

技術会は、実施機関から報告を受けた測定結果について、別に定める方法により評価を行うものとする。

### **9 調査結果のまとめ**

技術会は、測定結果及び評価結果をとりまとめ、調査結果書を作成する。

## 別記1 目的ごとの実施項目等

目的	実施項目		測定対象	測定方法	備考
① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価	空間放射線量率の測定		γ線 1時間平均値 <sup>1)</sup>	NaIシンチレーション検出器等による連続測定	
	環境試料中の放射能の測定 <sup>2)</sup>	大気中浮遊塵	γ線放出核種 <sup>3)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	ダストモニタ採取試料
		陸水	γ線放出核種 <sup>3)4)</sup> Sr-90	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 放射性ストロンチウム分析	
		農畜産物 海産生物	γ線放出核種 <sup>3)4)</sup> Sr-90	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 放射性ストロンチウム分析	
② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握	環境試料中の放射能の測定 <sup>2)</sup>	土壌	γ線放出核種 <sup>3)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
		海底土			
③ 原子炉施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価	空間放射線量率の測定		γ線 10分間平均値 <sup>1)</sup>	NaIシンチレーション検出器等による連続測定	
	環境試料中の放射能の測定	大気中浮遊塵	α線及びβ線 集塵中の全α・全β放射能比(1時間平均値) <sup>1)</sup> 集塵中の全β放射能(1時間平均値) <sup>1)</sup> 集塵終了6時間後の全β放射能(1時間平均値) <sup>1)3)</sup>	ダストモニタによる連続測定	
	排水の全計数率の測定	排水	γ線 10分間平均値	放水口モニタによる連続測定	
④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え	環境試料中の放射能の測定 <sup>2)</sup>	農畜産物 海産生物	γ線放出核種 <sup>3)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
		陸水	γ線放出核種 <sup>3)</sup> H-3 Sr-90	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 トリチウム分析 放射性ストロンチウム分析	
		土壌	γ線放出核種 <sup>3)</sup> Sr-90 Pu 238, Pu 239 240	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 放射性ストロンチウム分析 プルトニウム分析	
		海水	H-3	トリチウム分析	

⑤ 補足参考測定	積算線量の測定		γ線 3か月間積算値	蛍光ガラス線量計による積算線量測定	
	環境試料中の放射能の測定 <sup>2)</sup>	降下物	γ線放出核種 <sup>3)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
		指標生物(松葉)	γ線放出核種 <sup>3)4)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
		海水	γ線放出核種 <sup>3)</sup>	ゲルマニウム半導体検出器による機器分析	
		大気中水分	H-3	トリチウム分析	

注1) テレメータシステムによる演算値とする。

注2) 試料及び採取地点の選定にあたり、次の点を考慮する。

- ・ 測定の目的に適したものか。
- ・ 毎年実施するものについては、継続的に採取が可能であるか。
- ・ 農畜産物及び海産物については、生産量や漁獲量から地域の代表性があるか。
- ・ 採取計画全体における採取時期等のバランスがとれているか。
- ・ 地域の要望があるか。

注3) Co-60、Cs-134、Cs-137、その他検出された人工放射性核種を報告対象とする。また、測定の参考とするため、K-40、Be-7などの自然放射性核種についても、試料の種類に応じ報告対象に加えるが、評価の対象とはしない。

注4) 陸水、大根の葉部、原乳、藻類及び松葉については、I-131を報告対象に加える。

注5) 集塵終了6時間後の全β放射能については、集塵中の全α・全β放射能比及び集塵中の全β放射能の測定結果を評価する場合の参考とする。

## 令和4年度実施計画

## 1 空間放射線量

## (1) 空間放射線量率

地点名		測定機関	地点数	測定期間	備考
市名	モニタリングステーション名				
御前崎市	白砂	県	14	通年 (連続測定)	
	中町				
	桜ヶ池公民館	中部電力			
	上ノ原				
	佐倉三区				
	平場	県			
	白羽小学校	中部電力			
	旧監視センター	県			
	草笛				
	浜岡北小学校				
新神子					
牧之原市	地頭方小学校	中部電力			
掛川市	大東支所	県			
菊川市	菊川市水道事務所				

## (2) 積算線量

地点名		測定機関	地点数	測定期間	年測定数	備考
市名	名称					
御前崎市	芹沢	県 中部電力	12	4～6月 7～9月 10～12月 1～3月	96	※1
	西山					
	上比木					
	谷戸東前					
	門屋石田					
	中尾					
	朝比奈原公民館					
牧之原市	旧地頭方中学校					
掛川市	菅山保育園					
	鬼女新田公民館					
掛川市	千浜小学校					
菊川市	東小学校					

※1 「1 目的」の(5)による補足参考測定

2 環境試料中の放射能  
(1) 陸上試料

分類	試料名	地点名		測定機関	地点数	測定時期	年測定数 ※1					備考	
		市名	地名・名称				γ	Sr-90	II-3	Pu	計		
大気	大気中浮遊塵	御前崎市	白砂	県 中部電力	5	通年 (連続測定)						全α・全β放射能	
			中町										
			平場										
			白羽小学校										
大気	大気中浮遊塵	御前崎市	白砂	県 中部電力	5	毎月	60				60	ろ紙を回収し測定	
			中町										
			平場										
			白羽小学校										
地下水	上水	御前崎市	市役所	県 中部電力	2	4, 7, 10, 1月 (R6)	16	8 <sup>※2</sup>			24	注) 2地点を交互に年2回 ※2 5年に1回	
			新神子 (市役所) (新神子)										
土壌	土壌	御前崎市	下朝比奈	県 中部電力	4	6, 9, 12, 3月	32				32		
			新神子										
			比木										
	土壌	牧之原市	(1地点)	県 中部電力	1	(R7) (R6) 7月						※2 5年に1回 (Puは最初の1回のみ。)	
			大東支所										
			(1地点)										
農畜産物	玄米	御前崎市	下朝比奈	県 中部電力	2	10月	4	4			8	穀類	
			牧之原市										笠名
	玄米	掛川市	(1地点)	県 中部電力	1	(R8) (R5) (R7) 10月						2	穀類 ※2 5年に1回
			(1地点)										
			(1地点)										
			小笠東										
	すいか	御前崎市	八千代	県 中部電力	2	7月	4					4	うり類
			中原										
	キャベツ	御前崎市	合戸	県 中部電力	1	2月	2	2				4	葉菜類
	白菜	御前崎市	雨垂	県 中部電力	3	12月	6					6	葉菜類
			上ノ原										
			笠名										
	ンタス	菊川市	(1地点)	県 中部電力	-	(R8) 1月	2					2	葉菜類 ※2 5年に1回
			小笠東										
			(1地点)										
	たまねぎ	御前崎市	池新田	県 中部電力	3	5月	6					6	鱈菜類
			白旗										
			堀野新田										
白ねぎ	御前崎市	合戸	県 中部電力	1	12月	2				2			
かんしょ	御前崎市	新神子	県 中部電力	1	9月	2				2	いも類		
大根	御前崎市	洗井	県 中部電力	3	1月	6	6				12	根菜類	
		白旗											
みかん	牧之原市	堀野新田	県 中部電力	1	11月	2					2	かんきつ類	
		堀野新田											
茶葉	茶葉	御前崎市	朝比奈	県 中部電力	5	4月	10	2			16		
			新野										
			新谷										
			笠名										
			川上										
			菊川市										小笠東
(1地点)													
(1地点)													
原乳	掛川市	下土方	県 中部電力	2	4, 7, 10, 1月	16	8				24		
		嶺田											
雨水・ちり	降水物	御前崎市	池新田	県 中部電力	1	毎月	24				24	※3	
指標生物	松葉	御前崎市	池新田	県 中部電力	3	6, 9, 12, 3月	24				24	※3	
			平場前										
			白砂										
大気	大気中水分	御前崎市	白砂	県 中部電力	4	毎月				48	48	※3	
			平場										
			中町										
			上ノ原										
合計							224	36	48	2	310		

※1 県と中電の測定数の合計

※2 1 目的 の(4)によるバックグラウンドの把握のみを目的とした測定

※3 1 Hの の(5)による相対参考測定

は令和5~8年度実施予定分

(2) 海洋試料

分類	試料名	地点名	測定機関	地点数	測定時期	年測定数 ※1				備考					
						y	St-90	II-3	計						
海底土	海底土 (表層土)	菊川河口	県 中部電力	10	5, 8, 11, 2月	80			80						
		高松沖													
		尾高漁場													
		中根礁													
		御前崎港													
		浅根漁場													
		1, 2号機放水口付近													
		取水口付近													
海産生物	しらゆ ひらめ あじ かきご さざえ はまぐり かき いせえび たこ なまこ わかめ	周辺海域	県 中部電力	1	4, 8, 10月	6	6		12	魚類					
					1月	2		2							
					4, 11月	4		4							
					11月	2	2	4							
										1月	2	2		4	貝類
										1月	2		2		
										7月	2		2		
										10月	2	2		4	甲殻類
										5月	2		2	頭足類	
										1月	2		2	棘皮類	
										2月	2	2		4	海藻
										海水	海水 (表層水)	菊川河口	県 中部電力	10	5, 8, 11, 2月
高松沖															
尾高漁場															
中根礁															
御前崎港															
浅根漁場															
1, 2号機放水口付近															
取水口付近															
海水	海水 (表層水)	(菊川河口)	県 中部電力	10	(R7)					※2 5年に1回					
		(高松沖)													
		(尾高漁場)													
		(中根礁)													
		御前崎港													
		浅根漁場													
						(1, 2号機放水口付近)			(R5)						
						(取水口付近)									
(3号機及び4号機放水口付近)															
(5号機放水口付近)															
合計	188		14	4		206									

※1 県と中電の測定数の合計


※2 「1」目的の(4)によるバックグラウンドの把握のみを目的とした測定

※3 「1」目的の(5)による補足参考測定

3 排水の全計数率

地点名	測定機関	地点数	測定期間	備考
1, 2号機放水口モニタ	中部電力	4	通年 (連続測定)	
3号機放水口モニタ				
4号機放水口モニタ				
5号機放水口モニタ				

# 空間放射線測定地点及び環境試料採取地点図



測定地点		環境試料採取地点	
(Symbol)	100m以内	(Symbol)	100m以内
(Symbol)	100m以上1km以内	(Symbol)	100m以上1km以内
(Symbol)	1km以上5km以内	(Symbol)	1km以上5km以内
(Symbol)	5km以上10km以内	(Symbol)	5km以上10km以内
(Symbol)	10km以上50km以内	(Symbol)	10km以上50km以内
(Symbol)	50km以上	(Symbol)	50km以上

環境試料採取地点	
(Symbol)	100m以内
(Symbol)	100m以上1km以内
(Symbol)	1km以上5km以内
(Symbol)	5km以上10km以内
(Symbol)	10km以上50km以内
(Symbol)	50km以上