





一金

但 西部運転免許センター空調設備保守点検業務委託

内 訳

符号	名 称	品質	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接人件費			1	式			
2	直接物品費			1	式			
3	吸収液・インヒビター分析	冷温水発生機 暖房点検		1	回			
4	簡易薬品洗浄	冷温水発生機 暖房点検		1	回			
5	ビニール系属菌検査	冷却塔 2台		1	回			
6	自動監視制御	冷暖房点検		2	回			
7	ルームエアコン点検7台	冷房点検		1	回			
8	ファンコイルフィルター清掃	ホール60台 冷暖点検		2	回			

静岡県警察

符号	名 称	品質	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
9	ファンコイルフィルター清掃	講習室95台 冷暖点検		2	回			
10	ファンコイルフィルター清掃	事務室31台 冷暖点検		2	回			
11	空調用換気扇点検	天井 隠蔽型	冷暖点検4台	2	回			
12	空調用換気扇点検	天井 カセット	冷暖点検2台	2	回			
	小計（直接業務費）							
13	業務管理費			1	式			
	中計（業務原価）							
14	一般管理費等			1	式			
	大計							
14	消費税・地方消費税			1	式			
	合計							



工数拾い書 (西部運転免許センター空調設備保守点検)

区 分	項 目	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補
		人工数	人工数	人工数	人工数
冷温水発生機 川重冷熱工業GLA-180P	2台 冷暖房の点検				
	冷暖房の点検				
冷却塔点検	2台 冷房の点検				
冷温水ポンプ点検	2台 冷暖房の点検				
冷温水ポンプ点検	2台 冷暖房の点検				
冷却水ポンプ点検	2台 冷房の点検				
膨張タンク点検	1台 冷暖房の点検				
ファンコイルユニット点検 天井カセット型 天井隠蔽型 床置露出型	122台 63台 1台 冷暖房の点検				
ユニット型空調和機点検	6台 冷暖房の点検				
パッケージ型空調機点検 空冷ヒートポンプ	9台 冷房の点検				
送風機 (還気用、給気用、排煙用、排気用)	計17台 冷暖房の点検				
全熱交換機(ロータリ-エレメント型)	5台 冷暖房の点検				
合計		(A)	(B)	(C)	(D)