

令和7年度 東部運転免許センター他
空調設備保守点検業務委託

設 計 書

委託場所 沼津市足高字尾上241-10
富士市八代町3-55

静岡県警察本部

委託概要

東部運転免許センター及び富士留置施設の空調設備の保守点検、
ファンコイルフィルター等の清掃を行う。

一金								
但 東部運転免許センター他空調設備保守点検業務委託								
内 訳								
符号	名 称	品質	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘要
1	直接人件費			1	式			
2	直接物品費			1	〃			
3	ガスエアコン点検	冷暖房 1 点検 室外機6台室内機19台		1	〃			年2回
4	電気エアコン点検 (東免センター)	冷暖房 1 点検 室外機5台室内機7台		1	〃			年2回
5	電気エアコン点検 (富士留置施設)	冷暖房 1 点検 室外機5台室内機29台		1	〃			年2回
6	空調機フィルター清掃 (東免センター)	冷暖房 1 点検		1	〃			年2回
7	空調機フィルター清掃 (富士留置施設)	冷暖房 1 点検		1	〃			年2回
8	自動監視制御装置 点検(中央監視)	暖房 1 点検		1	〃			年1回
静岡県警察								
符号	名 称	品質	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘要
9	ばい煙測定	冷暖房 1 点検		1	式			年2回
10	レジオネラ属菌検	冷房 1 点検		1	〃			年1回
	小計							
11	業務管理費			1	式			
	中計							
12	一般管理費			1	式			
	大計							
13	消費税・ 地方消費税			1	式			
	合計							

[illegible]

工 数 拾 い 書 （東部運転免許センター他空調設備保守点検）

区 分	項 目	保全技師Ⅱ 人工数	保全技師補 人工数	保全技術員 人工数	保全技術員補 人工数
東部運転免許センター					
冷温水発生機 (日立製HAU-G300SE)	冷暖房 ¹⁾ 点検				
	冷暖房 ²⁾ 点検				
冷却塔点検 (日立製KW-320L2K)	冷房 ¹⁾ 点検				
	冷房 ²⁾ 点検				
冷温水ポンプ ³⁾ 点検 3台	冷暖房 ¹⁾ ・ ²⁾ 点検				
冷却水ポンプ ³⁾ 1台	冷房 ¹⁾ ・ ²⁾ 点検				
膨張タンク点検 3台	冷房 ¹⁾ 点検				
ファンコイルユニット点検 天井カセット型 89台、床置型 38台	天 ⁴⁾ ・冷暖房 ²⁾ 点検				
	床置・冷暖房 ²⁾ 点検				
空気調和機点検 4台	冷暖房 ²⁾ 点検				
送風機（排気用、給気用）2台	冷暖房 ²⁾ 点検				
全熱交換機 9台	冷暖房 ²⁾ 点検				
小計					
富士留置施設					
全熱交換機 6台	冷暖房 ¹⁾ 点検				
小計					
計		(A)	(B)	(C)	(D)