

令和7年度 県警清水分庁舎
消防設備保守点検業務委託

設 計 書

委託場所 静岡市清水区吉川373-1

静岡県警察本部

委託概要

県警清水分庁舎における下記の消防用設備の保守点検を行う。

自動火災報知設備 泡・水噴霧設備

防火・防排煙設備 非常用放送設備

ガス漏れ火災警報設備 配線

誘導灯設備

連結送水管

消火器具

散水設備

屋内消火栓設備

工 数 拾 い 書（清水分庁舎消防設備）

区 分	機器点検及び総合点検項目		保全技師補 人工数
自動火災報知設備	受信機P型1級 30回線	表示灯 15個	
	差動式スポット型感知器 56個	電鈴 17個	
	定温式スポット型感知器 29個	常用. 交流電源	
	煙感知器 263個	予備電源、蓄電池設備	
	発信機P型1級2級 15個		
防火・防排煙設備	連動操作盤 50回線	排煙口 15個	
	煙感知器 23個	可動垂れ壁 2連	
	シャッター 5面	排煙装置 2台	
	防火扉 17面	常用電源	
	ダンパー 6個	予備電源	
ガス漏れ火災警報設備	受信機 個別型 20回線		
	検知器 16個		
	中継器 2個		
	常用電源		
	予備電源		
誘導灯設備	誘導灯 113灯		
連結送水管	送水口 1組		
	放水口 6組		
消火器具	粉末10型 35本		
	粉末50型 1本		
	二酸化炭素5型 2本		
	二酸化炭素15型 2本		
散水設備	ヘッド 52個		
	送水口 6組		
屋内消火栓設備	加圧送水装置	表示灯 14個	
	呼水装置	表示盤	
	消火栓 14組	放水試験	
泡・水噴霧設備	泡タンク（操作部含む）1基	圧カスイッチ 18個	
	加圧送水装置	一斉開放弁 18個	
	起動装置	混合装置	
	ヘッド 220個	表示盤	
	呼水装置	手動開放弁 18個	
	制御盤	放水試験	
	流水検知装置		
非常用放送設備	増幅器240w		
	スピーカー 180個		
	遠隔操作器		
	常用電源		
	非常電源		
配線	配線一式		
合計			(A)