

別表3-2 排煙風量測定記録表（A4） 給気式（特殊な構造の排煙設備）

測定年月日	測定機器 メーカー名	型式番号等
1 給気送風機系統(機器番号等)	給気送風機銘板表示	給気送風機の性能(風量) m^3/min

2	排 煙 口						判 定
	階	室 名	排煙口面積 (m^2)	測定風速 (m/s) ^{※注1)}	測定風量 (m^3/min)	規定風量 (m^3/min)	
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	給 気 送 風 機				指摘なし・要是正
	吸込口面積 (m^2)	測定風速 (m/s) ^{※注1)}	測定風量 (m^3/min)	規定風量 (m^3/min)	

4 直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン 切り替え
有 ・ 無	指摘なし・要是正

4 排煙系統図 (給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。