

保守点検実施要領（案）

項 目		点 検 要 領
外 観 点 検	自家発電機室の管理状態	① 浸水、漏水の恐れがないか ② 防火区画の破損の有無 ③ 室内の管理、整頓（工具含）及び清掃状態 ④ 開閉器具の破損の有無
	換気の状態	換気口がふさがれていないかを確認する
	排気筒	① 破損、亀裂、支持金具の確認 ② 周囲に可燃物がないかを確認
	発電機及びエンジン	① 端子部の締付状況の確認 ② 計器の破損の有無 ③ 油、水漏れ、清掃状態、廃油処理 ④ 潤滑油の油量の確認
	燃料及び冷却水系統	① 燃料油容量の確認 ② 冷却水容量の確認 ③ 各バルブは運転可能状態にあるか
	バッテリー及び充電器装置	① バッテリーの電解液量（適合するものに限る） ② 計器の破損の有無
	発電機盤及び自動始動盤	① 計器類破損の有無 ② ランプ、スイッチの破損の有無
	耐震装置	アンカーボルト等の変形、損傷等がないかを確認する
作 動 点 検	自家発電装置	① 手動で始動させ、作動状況及び電圧確立が正常であることを確認する ② 負荷設備が正常に動作するかを確認する
機 能 点 検	換気状態	換気装置が正常に動作するかを確認する
	エンジン	① 運転中に漏油、漏水、ガス漏れ、異音、異常な振動及び発熱がないかを確認する（運転時間は10分程度） ② 実負荷または水抵抗負荷または負荷試験車により負荷運転を行い、エンジンの状態を確認する ③ 吸気、排気の状態が適正であるかを確認する
	発電機及び盤	電圧及び周波数が正常であることを確認する
	計器及び継電器等	① 計器、継電器、表示灯の作動状況等が正常であることを確認する ② 各保護装置の確認
	バッテリー及び充電器装置	① 自家用発電装置を5回始動させるに十分な容量であり均等一浮動が自動で行われること ② バッテリーの電圧（浮動充電時） ③ バッテリー液の比重
	接地抵抗	100Ω以下であること
	絶縁抵抗	2MΩ以上であること

様式1

業務実施計画書

- 1 委託業務の名称 西部運転免許センター他非常用発電設備保守点検業務
- 2 施行箇所 浜松市浜名区小松3220 西部運転免許センター
沼津市足高字尾上241-10 東部運転免許センター
- 3 契約期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

上記のとおり実施したく計画表を提出します。

令和 年 月 日

委託者 静岡県知事 様

住 所

受託者 商号又は名称

氏 名

印

様式2

業 務 代 理 人 等 通 知 書

1 委 託 業 務 の 名 称 西部運転免許センター他非常用発電設備保守点検業務

2 契 約 年 月 日 令和 年 月 日

3 業務代理人等の職名氏名

区 分	職名	フリガナ 氏 名	経 歴 等	生年月日
業務代理人			別紙のとおり	
主任技術者			〃	

上記のとおり業務代理人等を定めたので、通知します。

令和 年 月 日

委託者

静岡県知事 様

住 所

受託者 商号又は名称

氏 名

印

様式3

業 務 従 事 者 通 知 書

1 委 託 業 務 の 名 称 西部運転免許センター他非常用発電設備保守点検業務

2 契 約 年 月 日 令和 年 月 日

項番	フリガナ 氏 名	住 所	生年月日

上記のとおり業務従事者を定めたので通知します。

令和 年 月 日

委託者

静岡県知事 様

所 在 地

受託者 商号又は名称

氏 名

印

