

令和6年度 県警清水分庁舎
消防設備保守点検業務委託

設計書

委託場所 静岡市清水区吉川373-1

静岡県警察本部

委託概要

県警清水分庁舎における下記の消防用設備の保守点検を行う。

自動火災報知設備 泡・水噴霧設備

防火・防排煙設備 非常用放送設備

ガス漏れ火災警報設備 配線

誘導灯設備

連結送水管

消火器具

散水設備

屋内消火栓設備

工 数 拾 い 書 (清水分庁舎消防設備)

区 分	機器点検及び総合点検項目		保全技師補 人工数
自動火災報知設備	受信機P型1級	30回線	表示灯 15個
	差動式スポット型感知器	56個	電鈴 17個
	定温式スポット型感知器	29個	常用. 交流電源
	煙感知器	262個	予備電源、蓄電池設備
	発信機P型1級2級	15個	
防火・防排煙設備	連動操作盤	50回線	排煙口 15個
	煙感知器	23個	可動垂れ壁 2連
	シャッター	5面	排煙装置 2台
	防火扉	17面	常用電源
	ダンパー	6個	予備電源
ガス漏れ火災警報設備	受信機 個別型	20回線	
	検知器	16個	
	中継器	2個	
	常用電源		
	予備電源		
誘導灯設備	誘導灯	113灯	
連結送水管	送水口	1組	
	放水口	6組	
消火器具	粉末10型	35本	
	粉末50型	1本	
	二酸化炭素5型	2本	
	二酸化炭素15型	2本	
散水設備	ヘッド	52個	
	送水口	6組	
屋内消火栓設備	加圧送水装置		表示灯 14個
	呼水装置		表示盤
	消火栓	14組	放水試験
泡・水噴霧設備	泡タンク(操作部含む) 1基		圧カスイッチ 18個
	加圧送水装置		一斉開放弁 18個
	起動装置		混合装置
	ヘッド	220個	表示盤
	呼水装置		手動開放弁 18個
	制御盤		放水試験
	流水検知装置		
非常用放送設備	増幅器240w		
	スピーカー	180個	
	遠隔操作器		
	常用電源		
	非常電源		
配線	配線一式		
合計			(A)