

令和6年度 県警機動隊

空調設備保守点検業務委託

# 設計書

委託場所 静岡市駿河区丸子6915-8

静岡県警察本部

## 委託概要

県警機動隊空調設備の保守点検業務を行う。

### 庁舎棟

- ・ 小型吸収式冷温水発生機
- ・ 冷却塔
- ・ 冷温水循環ポンプ
- ・ 冷却水ポンプ
- ・ 開放式膨張タンク
- ・ 天井埋込形ファンコイルユニット（1方向吹出カセット型）
- ・ 天井埋込形ファンコイルユニット（2方向吹出カセット型）
- ・ パッケージ型空気調和機（内機4台・2台）
- ・ ユニット形空気調和機
- ・ 送風機（給気型・排気型）
- ・ 全熱交換器
- ・ オイルサービスタンク
- ・ オイルポンプ

### 宿舎・厚生棟

- ・ パッケージ型空気調和機（内機3台・4台・1台）
- ・ 送風機（給気型・排気型）
- ・ 全熱交換器
- ・ ルームエアコン







## 工 数 拾 い 書 ( 県 警 機 動 隊 空 調 設 備 保 守 点 検 )

区 分	項 目	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補
		人工数	人工数	人工数	人工数
<b>(庁舎棟)</b>					
小型吸収式冷温水発生機 (サンヨーSUW-H50K)	1台	冷暖房			
冷却塔	1台	冷房			
冷温水循環ポンプ	1台	冷暖房			
冷却水ポンプ	1台	冷房			
開放式膨張タンク	1台	冷暖房			
天井埋込形ファンコイルユニット (1方向吹出ユニット型)	25台	冷暖房			
天井埋込形ファンコイルユニット (2方向吹出ユニット型)	1台	冷暖房			
パッケージ型空気調和機 (内機4台・2台)	2台	冷暖房			
		冷暖房			
ユニット形空気調和機	3台	冷暖房			
送風機(給気型・排気型)	9台	冷暖房			
全熱交換器	4台	冷暖房			
オイルサービスタンク	1台	冷暖房			
オイルポンプ	2台	冷暖房			
<b>(宿舎・厚生棟)</b>					
パッケージ型空気調和機 (内機3台・4台・1台)	3台	冷暖房			
		冷暖房			
送風機(給気型・排気型)	4台	冷暖房			
全熱交換器	6台	冷暖房			
合計		(A)	(B)	(C)	(D)